

CERTIFICAT

Certificat N°100600

Nom et adresse du titulaire: **Nowavent Sp. z o. o.**
ul. Motoryzacyjna 2,
67-100 Nowa Sól

Sur la base de l'évaluation de certification il est certifié que le produit :

Les canaux et pièces moulées de ventilation à section circulaire en tôle d'acier galvanisée de qualité ordinaire

répondent aux exigences déterminées dans le Programme d'évaluation n° PS/PO1/128/20052022 et peuvent être qualifiés pour obtenir la marque :

“PRODUIT TESTÉ”

Les paramètres du produit vérifiés – l'étanchéité et de la résistance en classe D conformément à la norme PN-EN 12237:2005

Usine de production: **ul. Motoryzacyjna 2**
67-100 Nowa Sól

Rapport: PS_PP_01_Z08 en date du 30.05.2022

Valable jusqu'au: **28.07.2027**

Le certificat n'est valide que pour les produits avec les mêmes paramètres que le modèle présenté aux tests et répondant aux exigences spécifiées dans le Programme d'évaluation.

Katowice, 29.07.2022



TÜV NORD Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29
40-085 Katowice


Mateusz Mościński